



Esco
Rio Minero

Red Subterránea Media

Columna Hierro
A°P° a Intalar

Preensamblado
2x4 mm2 a instalar
110 mts

Luminaria Led
a instalar

Jose Luis Barbagelata

Red Subterránea Media Tensión 13,2 Kv

162006013700000

J.L. BARBAGELATA 529
SUM.N°
MED.N°

162006011700000

NOTA:
J.L. BARBAGELATA 529 que con el transcurso del tiempo, SUM.N° MED.N° de terceros podría eventualmente haber modificado las cotas originales a Líneas Municipales. Se recomienda ejecutar en todos los casos exploraciones previas de uso manual hasta descubrir los conductores subterráneos, estando prohibido el uso de máquinas excavadoras y/o cualquier otro medio mecánico.

Punto de Conexión
Fact. N°90/22

162006180660000
SOL.FACT. 90/22
COLLETTI MONICA BEATRIZ

- Alumbrado Público
- Columna de Hormigón
- Poste de Madera
- Columna de Hierro
- Pilar de Medición
- RED SUBT. MEDIA TENSIÓN 33 kV
- RED SUBT. MEDIA TENSIÓN 13,2 kV
- RED AÉREA MEDIA TENSIÓN 13,2 kV
- RED AÉREA BT 0,4 kV
- RED SUBTERRÁNEA BT 0,4 kV
- Subestación Transformadora

 ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN				
TITULO: Proyecto 5°				
LOCALIDAD: VILLA LA ANGOSTURA			SUBGERENCIA REGIONAL SUR	
PROYECTO		RELITO/DESCUJO		
OFICINA FICHA / S.E. V.L.A.		ACTUALIZADO E. Conables		Nombre:
SUBGERENCIA REGIONAL SUR		FECHA DE APROBACION		Fecha: Junio 2020

PROYECTO	TÍPICOS CONSTRUCTIVOS	FECHA	03/08/22
PLANTA	COLUMNA METÁLICA ALUMBRADO PÚBLICO	ESCALA	1:50
FECHA	9/200/1,5	PÁGINA	5 - 16
PROYECTO	COLUMNAS METÁLICAS BT Y MT	FECHA	03/08/22
PLANTA	COLUMNA METÁLICA ALUMBRADO PÚBLICO	ESCALA	1:50
FECHA	9/200/1,5	PÁGINA	5 - 16





EPEN
Nº ORDEN DE COMPRA
FABRICANTE
9/200/1,5

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Dimensiones en milímetros

NOTA

1. Dos manos de pintura por mano.
2. Dos manos de pintura polietileno color verde R602, espesor 20µm.
3. Espesor total mínimo 100µm.



DETALLE A-EMBOQUILLADO

Cable $\phi 60$ mm
Espesor 2,9mm

2000
150
50kgf

200kgf

Orificio de $\phi 19$ mm
para entrada de cables

DETALLE A

VER DETALLE
PLACA DE IDENTIFICACIÓN

VER DETALLE
VENTANA DE INSPECCIÓN

VER DETALLE
"PAT"

VENTANA
150X76mm
P/ACOMETIDA

9000

6500

2500

1200

150

500

900

CÓDIGO MATERIAL
15020012

100